

Anlegung eines individuellen Abwasserklärsystems nach den Richtlinien der Wallonischen Region

Erlass der wallonischen Region vom 25.09.2008, in Kraft seit dem 01.01.2009

TEST ZUR BESTIMMUNG DER VERSICKERUNGSGESCHWINDIGKEIT

Anweisungen:

Testlochgrund säubern und mit 5 cm Kies 8/16 auffüllen.

Wichtig: Testlöcher vor jedem Testgang wieder bis obenhin mit Wasser füllen.

Bei Komplettversickerung innerhalb 30 Minuten, sollten die Messvorgänge in Abständen von 10 Minuten durchgeführt werden.

Datum: _____

Lokalisierung des Testbereichs:

Adresse: _____

Gemeinde: 4780 Sankt Vith

Gemarkung: _____

Flur: _____

Parzelle Nr.: _____

Dieser Test wurde ausgeführt von:

Name: _____

Vorname: _____

Adresse: _____

Gemeinde: _____

Unterschrift:

Messbeginn & Zeitintervall

Bohrung 1

Durchmesser mm
 Tiefe cm
 Sättigung mit Wasser L
 : Uhr min

Bohrung 2

Durchmesser mm
 Tiefe cm
 Sättigung mit Wasser L
 : Uhr min

Messzeit

Versickerung

Messzeit

Versickerung

Messung 1 (nach 30 min)

: Uhr cm

: Uhr cm

Messung 2 (nach 60 min)

: Uhr cm

: Uhr cm

Messung 3 (nach 90 min)

: Uhr cm

: Uhr cm

Messung 4 (nach 120 min)

: Uhr cm

: Uhr cm

Messung 5 (nach 150 min)

: Uhr cm

: Uhr cm

Messung 6 (nach 180 min)

: Uhr cm

: Uhr cm

Messung 7 (nach 210 min)

: Uhr cm

: Uhr cm

Messung 8 (nach 240 min)

: Uhr cm

: Uhr cm

Letzte Messung

A

cm

B

cm

Durchschnittliche Versickerung

C

cm

$$C = (A + B) / 2$$

Durchschnittliche Versickerungszeit

D

cm/min

$$D = C / 30$$

Versickerung vorteilhaft

zwischen 0,006 und 24 cm/min

Versickerung nicht vorteilhaft

geringer als 0,006 oder größer als 24 cm/min

Gesamtversickerungsfläche für 5 EH oder 750 L/Tag

m²

Gemäß Tabelle 1 "SAIWE - L'infiltration des eaux usées épurées - Guide pratique" (*)

Dieser Test wird gemäß dem praktischen Ratgeber "L'infiltration des eaux usées épurées - Guide pratique" der SAIWE (Seite 8) ausgeführt.

(*) http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf

Eine Kopie dieses Dokuments ist verpflichtend dem Städtebauamt der Gemeinde Sankt Vith auszuhändigen.